

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 199
о назначении административного наказания

29 июля 2022 г.

г.Ярославль

Государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Штрекерт Вадим Дмитриевич в присутствии помощника прокурора Дзержинского р-на юриста 3-го класса К.С. Пуговкиной, рассмотрев (~~протоколы об административном правонарушении~~) постановление заместителя прокурора района младшего советника юстиции Ю.Н. Маруевой о возбуждении административного дела б/н от 21 июля 2022 г. и материалы на директора по ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», по адресу: г. Ярославль, ул. Дзержинского, д. 21, Дубовик Елену Анатольевну, 01.04.1971 г.р., место рождения: г. Ярославль; зарегистрирована по месту жительства: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 15а, кв. 49; паспорт: серия 7815 № 170100 УФМС России по Ярославской области в Дзержинском районе г. Ярославля. Ранее к административной ответственности не привлекалась.

УСТАНОВИЛ:

05.07.2022 года в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» по адресу: г. Ярославль, ул. Дзержинского, д. 21 на основании поручения о выделении специалиста № Исорг-201-744-22/1311-201 для проведения совместной проверки, была проведена проверка с целью надзора за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности, в ходе которой выявлены нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479), Федерального закона РФ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

а именно:

1. Двери основного эвакуационного выхода из здания, оборудованы замками открываемыми при помощи ключа.	п. 26 ППР в РФ Постановления правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (далее по тексту — ППР в РФ);
2. В кабинете №203 дымовые пожарные извещатели закрыты пакетами.	п. 54 ППР в РФ
3. Отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие: расположение огнетушителей, кнопки включения средств и систем пожарной автоматики.	п.36 ППР в РФ
4. Отсутствуют ключи от пожарных шкафов (ПК-10; ПК-7; ПК-16).	ч.2 ст. 107 Федерального закона РФ № 123-ФЗ (далее - Федеральный закон № 123-ФЗ)
5. На дверях, отделяющих лестничную клетку от первого и второго этажей здания корпуса Б, сняты устройства для самозакрывания.	п. 14, п. 24 ППР в РФ
6. Кабинет №115 оборудован огнетушителем ОУ-3, не соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара	п. 395, п. 397 ППР в РФ;

чем совершил(а) административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

На основании ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами РФ предусмотрена административная ответственность.

Должностное лицо - директор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» Дубовик Е.А., в соответствии со ст. 2.4 КоАП РФ подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением

Департамент образования Ярославской области
Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования
Ярославской области

«ЦЕНТР ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

пр. Дзержинского, 21,
г. Ярославль, 150044
ИНН 7602020381
КПП 760201001
БИК 017888102
ОГРН 1027600511212



директор тел. +7 (4852) 50-20-39
приемная тел. +7 (4852) 55-05-96
тел. /факс +7 (4852) 55-05-96
e-mail: reception@corp.yarcdu.ru

28.07.2022 № 17-03/260

Заместителю главного государственного
инспектора по пожарному надзору

подполковнику внутренней службы
А.Н. Мореву

Уважаемый Алексей Николаевич!

05.07.2022 прокуратурой Дзержинского района г. Ярославля в лице помощника прокурора Дзержинского района г. Ярославля Пуговкиной К.С. с участием государственного инспектора по пожарному надзору г. Ярославля Штрекерт В.Д. проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», расположенном по адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21.

21.07.2022 получено представление об устранении нарушений Федерального законодательства зарегистрированное за № 03-03-2022.

По факту нарушений, указанных в представлении, поясняю следующее:

- двери основного эвакуационного выхода из здания, помимо замков, закрывающихся при помощи ключа, оборудованы задвижками, на которые и закрыты;

- в кабинете №203 дымовые пожарные извещатели закрыты пакетами, так как в данном кабинете, в том числе в день проведения проверки проводились ремонтные работы. По окончании ремонтных работ пакеты с дымовых пожарных извещателей сняты;

- в летний период в помещениях ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» проводятся подготовительные и ремонтные работы для осуществления учебного процесса учреждения в новом учебном году, в связи с чем в некоторых местах знаки пожарной безопасности, обозначающие расположение огнетушителей, кнопки включения средств и систем пожарной автоматики были сняты. В настоящее время, указанные знаки размещены в необходимых местах, где отсутствовали.

- ключи от пожарных шкафов ПК-10, ПК-7, ПК-16, закреплены в пожарных шкафах, в специально установленном для этого месте;

- устройство для самозакрывания на дверях, отделяющих лестничную клетку от первого и второго этажей здания корпуса Б, на момент проверки

- согласно плана эвакуации, нахождение в кабинете 115 огнетушителя не предусмотрено. В данном кабинете, с том, числе проводятся мероприятия по пожарной безопасности и огнетушитель ОУ-3 является учебным пособием.

Директор



Дубовик Е.А.