

**РЕШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ**

« 05 » июля 2022 г.

№

98

Заместитель прокурора района

прокурор (заместитель прокурора)

младший советник юстиции Казанков А.П.

классный чин, фамилия, инициалы

РЕШИЛ:

1. Провести проверку ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества» (г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21)

наименование проверяемого органа (организации)

2. выявление нарушений законодательства в пожарной безопасности, антитеррористической защищённости объекта

цель проверки

3. поручение прокуратуры области от 15.06.2022 № 27-19-2022

основание проверки

4. соблюдение законодательства в указанной сфере

предмет проверки

5. Установить срок проведения проверки с 05.07.2022 по 04.08.2022

6. Поручить проведение проверки:

помощнику прокурора района Пуговкиной К.С.

фамилии, имена, отчества, занимаемые должности

7. Довести настоящее решение до сведения руководителя (иного уполномоченного представителя) ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества» (г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21)

наименование проверяемого органа (организации)

Заместитель прокурора А.П. Казанков


Казанков



ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОКУРАТУРА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА
г. ЯРОСЛАВЛЬ

ул. Батова, 8, г. Ярославль, 150045

21.07.2022 № 03-03-2022

Директору ГОАУ ДО Ярославской
области «Центр детей и юношества»

Дубовик Е.А.

пр-т Дзержинского, д. 21,
г. Ярославль

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
федерального законодательства

Прокуратурой Дзержинского района г. Ярославля проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества», расположенным по адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21.

В силу пунктов 1, 5, 7 статьи 2, подпункта «а» пункта 4 статьи 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ одними из основных принципов противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, системность и комплексное использование различных мер противодействия терроризму, приоритет мер предупреждения терроризма.

При этом, противодействие терроризму в силу прямого указания закона (подпункт «а» пункта 4 статьи 3 Федерального закона «О противодействии терроризму») включает в себя не только соответствующую деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, но и деятельность физических и юридических лиц.

Согласно статье 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 2 абзаца 1 статьи 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из способов, в том числе устройства эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

В соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ).

На момент проверки 05.07.2022 с выходом на место с привлечением специалиста отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю в ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества» выявлены нарушения установленных требований пожарной безопасности:

- двери основного эвакуационного выхода из здания, оборудованы замками открывающимся при помощи ключа (п. 26 ППР в РФ);
- в кабинете №203 дымовые пожарные извещатели закрыты пакетами (п. 54 ППР в РФ);
- отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие: расположение огнетушителей, кнопки включения средств и систем пожарной автоматики (п.36 ППР в РФ);
- отсутствуют ключи от пожарных шкафов (ПК-10; ПК-7; ПК-16) (ч.2 ст. 107 Федерального закона РФ № 123-ФЗ);
- на дверях, отделяющих лестничную клетку от первого и второго этажей здания корпуса Б, сняты устройства для самозакрывания. (п. 14, п. 24 ППР в РФ);
- кабинет №115 оборудован огнетушителем ОУ-3, не соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара (п .395, п. 397 ППР в РФ).

Указанные в настоящем представлении нарушения законодательства недопустимы, требуют устранения, свидетельствуют об отсутствии контроля со стороны руководства, а также о необходимости принятия дополнительных организационных и правовых мер, направленных на соблюдение законодательства в указанной сфере.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 6, 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Дзержинского района г. Ярославля.
2. Принять исчерпывающие меры, направленные на устранение и недопущение впредь выявленных нарушений законодательства.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, допустивших указанные нарушения законности.

4. О результатах рассмотрения настоящего представления сообщить в прокуратуру района в установленный законом месячный срок с приложением документов, свидетельствующих об устраниении выявленных нарушений.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции

Ю.Н. Маруева

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

г. Ярославль

«21» июля 2022 года

Заместитель прокурора Дзержинского района г. Ярославля младший советник юстиции Маруева Ю.Н., рассмотрев материалы проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества»,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой района с привлечением специалистов контролирующих органов проведена проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества», расположенном по адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21.

В силу пунктов 1, 5, 7 статьи 2, подпункта «а» пункта 4 статьи 3 Федерального закона «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ одними из основных принципов противодействия терроризму являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, системность и комплексное использование различных мер противодействия терроризму, приоритет мер предупреждения терроризма.

При этом, противодействие терроризму в силу прямого указания закона (подпункт «а» пункта 4 статьи 3 Федерального закона «О противодействии терроризму») включает в себя не только соответствующую деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, но и деятельность физических и юридических лиц.

Согласно статье 2 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В соответствии с пунктом 2 абзаца 1 статьи 52 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из способов, в том числе устройства эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре.

В соответствии с частью 2 статьи 51 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ защита людей и имущества от воздействия опасных факторов

пожара и (или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики нарастания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопасную зону и (или) тушением пожара.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее – ППР в РФ).

На момент проверки 05.07.2022 с выходом на место с привлечением специалиста отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю в ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества» выявлены нарушения установленных требований пожарной безопасности:

- двери основного эвакуационного выхода из здания, оборудованы замками откrsывающимся при помощи ключа (п. 26 ППР в РФ);
- в кабинете №203 дымовые пожарные извещатели закрыты пакетами (п. 54 ППР в РФ);
- отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие: расположение огнетушителей, кнопки включения средств и систем пожарной автоматики (п.36 ППР в РФ);
- отсутствуют ключи от пожарных шкафов (ПК-10; ПК-7; ПК-16) (ч.2 ст. 107 Федерального закона РФ № 123-ФЗ);
- на дверях, отделяющих лестничную клетку от первого и второго этажей здания корпуса Б, сняты устройства для самозакрывания. (п. 14, п. 24 ППР в РФ);
- кабинет №115 оборудован огнетушителем ОУ-3, не соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара (п .395, п. 397 ППР в РФ).

Директором общеобразовательного учреждения в соответствии с приказом о назначении на должность директора № 02-02/14 от 29.01.2019 является Дубовик Елена Анатольевна.

Вышеуказанные нарушения стали возможны ввиду отсутствия контроля со стороны директора ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества» Дубовик Е.А., осуществляющего общее руководство деятельностью муниципального общеобразовательного учреждения, в том числе по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности.

Частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности.

Таким образом, директором ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества» Дубовик Е.А. по месту нахождения (г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21) 05.07.2022 допущено нарушение требований пожарной безопасности, чем совершено административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 1 статьи 28.4 КоАП РФ при осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением

законов, действующих на территории Российской Федерации, прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации.


На основании изложенного, руководствуясь частью 1 статьи 25 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», статьями 28.1, 28.4, 23.34 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 КоАП РФ, в отношении директора ГОАУ ДО Ярославской области «Центр детей и юношества» Дубовик Елены Анатольевны, 01.04.1971 г.р., уроженки г. Ярославля, зарегистрированной по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 15а, кв. 49, паспорт гражданина РФ 7815 170100, выдан отделом УФМС России по Ярославской области в Дзержинском районе гор. Ярославля, 16.04.2016, 8-905-630-52-33.

Направить постановление для рассмотрения в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции



Ю.Н. Маруева

С постановлением ознакомлен:

«4» июля 2022 года

Статья 51 Конституции РФ разъяснена и понятна:

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Статья 25.1 КоАП РФ разъяснена и понятна:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица

не поступило ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу.

С правами ознакомлен

Н. Арутин

РДК

(подпись)

Объяснения и замечания

Не имеются

Копия постановления вручена: «21 » июля 2022 года

Н. Арутин

(подпись)

ОБЪЯСНЕНИЕ

г. Ярославль

21 «июля» 2022 год

Помощник прокурора Дзержинского района г. Ярославля
Пуговкина К.С. в служебном кабинете прокуратуры района опросила:

Дубовик Елена Анатольевна, 01.04.1971 г.р.,
уроженка г. Ярославля, зарегистрированная
по адресу: г. Ярославль, ул. Урицкого, д. 15а,
кв. 49, паспорт гражданина РФ 7815 170100,
выдан отделом УФМС России по Ярославской
области в Дзержинском районе гор. Ярославля,
16.04.2016, 8-905-630-52-33, директор ГОАУ
ДО Ярославской области «Центр детей и
юношества»

Статья 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против
себя самого, своего супруга и близких родственников) разъяснена:

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

Я, Дубовик Елена Анатольевна в соответствии с приказом о назначении
на должность директора № 02-02/14 от 29.01.2019 являюсь директором ГОАУ
ДО Ярославской области «Центр детей и юношества».

Относительно выявленных 05.07.2022 нарушений пожарной
безопасности могу пояснить следующее:

- двери основного эвакуационного выхода из здания, оборудованы
замками открывающимся при помощи ключа (п. 26 ППР в РФ). Двери
эвакуационных выходов из здания оборудованы задвижками.

- в кабинете №203 дымовые пожарные извещатели закрыты пакетами (п.
54 ППР в РФ). Пожарные извещатели на момент проверки закрыты пакетами
в связи с проведением ремонтных работ.

- отсутствуют знаки пожарной безопасности, обозначающие:
расположение огнетушителей, кнопки включения средств и систем пожарной
автоматики (п.36 ППР в РФ). Знаки пожарной безопасности на летний период
времени снимаются в целях замены к новому учебному году.

- отсутствуют ключи от пожарных шкафов (ПК-10; ПК-7; ПК-16) (ч.2 ст.
107 Федерального закона РФ № 123-ФЗ). Ключи от пожарных шкафов
в наличии.

- на дверях, отделяющих лестничную клетку от первого и второго
этажей здания корпуса Б, сняты устройства для самозакрывания. (п. 14, п. 24
ППР в РФ). Устройство для самозакрывания снято в целях проветривания
помещения.

- кабинет №115 оборудован огнетушителем ОУ-3, не соответствующим
минимальному рангу тушения модельного очага пожара (п .395, п. 397 ППР

в РФ). В целях устранения выявленного нарушения будет произведена замена огнетушителя.

Выявленные нарушения будут устраниены в полном объеме.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "А.М. Смирнов".

Департамент образования Ярославской области
Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования
Ярославской области
«ЦЕНТР ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»

пр. Дзержинского, 21,
г. Ярославль, 150044
ИНН 7602020381
КПП 760201001
БИК 017888102
ОГРН 1027600511212



директор тел. +7 (4852) 50-20-39
приемная тел. +7 (4852) 55-05-96
тел. /факс +7 (4852) 55-05-96
e-mail: reception@corp.yarcdu.ru

.03.08.2022 № 17-03/262

Прокурору Дзержинского района
г. Ярославля
старшему советнику юстиции
Д.А. Дьячкову

Уважаемый Дмитрий Анатольевич!

05.07.2022 прокуратурой Дзержинского района г. Ярославля в лице помощника прокурора Дзержинского района г. Ярославля Пуговкиной К.С. с участием государственного инспектора по пожарному надзору г. Ярославля Штрекерт В.Д. проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества», расположенном по адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д. 21.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения установленных требований пожарной безопасности.

21.07.2022 получено представление об устраниении нарушений Федерального законодательства зарегистрированное за № 03-03-2022.

По факту нарушений, указанных в представлении, поясняю следующее:

- двери основного эвакуационного выхода из здания, помимо замков, закрывающиеся при помощи ключа, оборудованы задвижками, на которые и закрыты;

- в кабинете №203 дымовые пожарные извещатели закрыты пакетами, так как в данном кабинете, в том числе в день проведения проверки проводились ремонтные работы. По окончанию ремонтных работ пакеты с дымовых пожарных извещателей сняты;

- в летний период в помещениях ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» проводятся подготовительные и ремонтные работы для работы учреждения в новом учебном году, в связи с чем в некоторых местах знаки пожарной безопасности, обозначающие расположение огнетушителей, кнопки включения средств и систем пожарной автоматики были сняты. В настоящее время, указанные знаки размещены в необходимых местах, где отсутствовали.

- ключи от пожарных шкафов ПК-10, ПК-7, ПК-16, закреплены в пожарных шкафах, в специально установленном для этого месте;

- устройство для самозакрывания на дверях, отделяющих лестничную

было снято в целях проветривания помещения; После проветривания устройство для самозакрывания одето на место;

- согласно плана эвакуации, нахождение в кабинете 115 огнетушителя не предусмотрено. В данном кабинете, с том, числе проводятся мероприятия по пожарной безопасности и огнетушитель ОУ-3 является учебным пособием.

Директор



Дубовик Е.А.