

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ярославской области
150003, г. Ярославль, ул.Войнова, д.1
Тел.: 73-26-92, E-mail:
ОКПО 76533130, ОГРН, ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарных правил
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный
надзор и контроль за исполнением обязательных требований
законодательства Российской Федерации в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения
и защиты прав потребителей

№ 128 от 13.03.18 г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: при плановой выездной проверке Государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области "Центр детей и юношества" 150044, Ярославская область, г.Ярославль, просп.Дзержинского, д.21 ГОАУ ДО ЯО "Центр детей и юношества", 150044, Ярославская область, г.Ярославль, просп.Дзержинского, д.21

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

Выявлены нарушения:

- ФЗ от 30 марта 1999 года №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статей 28, 29, 34, 35.
- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» 1.8., 1.9., 3.8., 3.9., 3.10., 7.1., 7.10., 10.2., 10.4., 10.5., 5.1.

1. пунктов 1.8., 1.9.

На момент проверки отсутствовали данные о прохождении гигиенической подготовки и аттестации у 7 совместителей: Волкова В. В., Кривобокова А. С., Маковеев А. В., Слеповой С. А., Супруна В. Д., Шарохина В. С., Румянцевой А. В.; просрочены сроки прохождения мед. осмотра у Румянцевой А. В (до 28.01.2018 г.), отсутствовали сведения о проведенных прививках в соответствии с требованиями Национального календаря профилактических прививок у 90% сотрудников учреждения.

2. пункта 3.8. Нарушена целостность потолков, стен, полов отдельных помещений в учреждении: протечки и промочки на потолке в рекреации на 1-ом этаже, дефекты линолиума в зале для хореографии (к-т 112), дефекты потолка и стен в спортивном зале для занятий гимнастикой и зале единоборств, протечка на потолке в переходе между зданиями, дефекты потолков и стен в компьютерном классе, библиотеке, кабинете №201 (хор). Отделка стен кабинета №201 выполнена обоями. Стены, полы негладкие, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.

3. пункт 10.5. Не упорядочено хранение уборочного инвентаря. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится совместно с другим уборочным инвентарем.

Уборочный инвентарь плохо промыт, частично не маркирован. Не выделено место для хранения и обработки уборочного инвентаря во 2-м корпусе здания, хранится под лестницей.

4. пункта 10.2. Некачественно проводится влажная уборка в отдельных помещениях: на подоконниках, на мебели в музее истории, кабинете 312 – пыль.

Не выделены емкости и ветошь для обработки спортивного инвентаря.

5. пункта 5.9. В ходе проверки выявлены перегоревшие лампы в компьютерном классе (9 штук), студии кино и телевидения (5 штук) и др.

6. пункта 6.2. Все помещения для занятий не оснащены бытовыми термометрами для контроля температурного режима.

7. пункта 7.1. Используются стулья с мягкими покрытиями (9%), мебель (учебные столы, стулья) не имеют маркировки, соответствующей ростовой группе.

8. пункта 6.4. Отсутствуют ограждающие устройства отопительных приборов в гимнастическом зале, в компьютерном классе.

9. пункта 5.1. Не соответствуют гигиеническим требованиям уровни искусственного освещения в спортивном зале ниже нормы в 2-х точках (149, 154 вместо 200 лк).

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю обеспечить соблюдение

- Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статей 29, 34,35.

- СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей»: 1.8., 1.9., 3.8.,3.10., 5.9., 5.1, 6.4.,7.1., 8.3., 10.2., 10.5.

1. пунктов 1.8., 1.9.

Каждому работнику иметь прививки в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, своевременно представлять сведения о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации и периодических медицинских осмотров совместителям учреждения.

2. пункта 3.8.

Провести ремонт крыши по имеющемуся договору, привести указанные выше помещения в соответствии с гигиеническими требованиями.

3. пункта 10.4. и 10.5.

Упорядочить хранение уборочного инвентаря, уборочный инвентарь промаркировать согласно правилам. Выделить место для обработки, хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов во 2-м корпусе здания.

С вспомогательным персоналом учреждения провести учебу по правилам.

4. пункта 10.2.

Качественно проводить генеральную и текущую уборку всех помещений Центра. Выделить емкости и ветошь для обработки спортивного инвентаря.

5. пункта 5.9.

Заменить перегоревшие лампы в помещениях для занятий.

6. пункта 6.2.

Оснастить бытовыми термометрами все помещения для занятий для контроля температурного режима.

7. пункта 7.1.

Иметь маркировку мебели (учебных столов и стульев), соответствующую ростовой группе. Приобрести стулья, соответствующие санитарным правилам (покрытие должно легко подвергаться обработке).

8. пункта 6.4.

Установить ограждающие устройства отопительных приборов в гимнастическом зале, в компьютерном классе.

9. пункта 5.1.

Довести уровень освещенности в спортивном зале до нормативного.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования Ярославской области "Центр детей и юношества" ОГРН 1027600511212, ИНН 7602020381 150044, Ярославская область, г.Ярославль, просп.Дзержинского, д.21

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д.1 до 30.03.2019.
(адрес и срок представления сообщения)

Главный специалист-
эксперт отдела надзора на
транспорте и санитарной
охраны территории

И

Семенова Ирина Борисовна

Главный государственный
санитарный врач по
Ярославской области



Звягин Александр Михайлович

Предписание получил

Директор

А. В. Фолище 13.03.2018.
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)