



**Главное управление МЧС России по Ярославской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю

г. Ярославль
(место составления акта)

« 02 » декабря 2019 г.
(дата составления акта)

14 час. 00 мин.
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 409

В период с 21 ноября 2019 года по 02 декабря 2019 года по адресу: г. Ярославль, пр-т Дзержинского, д.21
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Ярославля по пожарному надзору Морева Алексея Николаевича от «01» ноября 2019 года № 409 была проведена внеплановая проверка в отношении: Государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования Ярославской области «Центр детей и юношества» (далее – ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества»). Продолжительность проверки: с 10 ч. 00 мин 21.11.2019 г. до 14 ч. 00 мин. 02.12.2019 г.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю. С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» Дубовик Елена Анатольевна (распоряжение направлено 01.11.2019 года в 14 час. 52 мин. по электронной почте: reception@corp.yarcd.ru)
(фамилия, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор г. Ярославля по пожарному надзору Гриднева Елена Сергеевна.

При проведении проверки присутствовали: Директор ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» Дубовик Елена Анатольевна, заместитель директора по безопасности и хозяйственной деятельности ГОАУ ДО ЯО «Центр детей и юношества» Шибанов Александр Борисович

Краткая характеристика пожарной опасности объекта: Здание центра состоит из 2-х корпусов. Главный корпус 4-х этажный II степени огнестойкости. Здание введено в эксплуатацию в 1980 году. Класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Здание оборудовано АУПС и СОУЭ 3го типа, обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормативным требованиям. Проведение новогодних мероприятий предусмотрено в зале, расположенном на 1 этаже здания. Зал рассчитан на 250 посадочных мест. Из зала предусмотрено 6 эвакуационных выходов. Выведен сигнал о срабатывании пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения (Договор № 14219-МТ от 09.01.2019 г.), а также проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт АУПС и СОУЭ (Договор № 110-19/ТО от 15.01.2019 г.)

В ходе проведения проверки:


- выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ П/П	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание от 24.12.2018 г. № 428/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности выполнено в полном объёме.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

1. Приказ о назначении на должность № 02-02/14 от 29.01.2019
2. Приказ о приеме работника на работу № 24-01/32 от 01.03.2018
3. Доверенность №2 от 02.12.2019
4. Копия акта выполненных работ №241 от 15.04.2019 г.
5. Копия акта выполненных работ № 204 от 10.04.2019 г.
6. Акт сдачи-приёмки работ по огнезащитной обработке от 29.08.2019
7. Сертификат № С-RU.АЮ64.В.00932
8. Сертификат № С-RU.ПБ97.В.00917

Государственный инспектор города Ярославля
по пожарному надзору Гриднева Е.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» декабря 20 19 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заместитель директора по безопасности и хозяйственной деятельности ГОАУ ДО ЯО «Центр
детей и юношества» Шибанов Александр Борисович (по доверенности № 2 от 02.12.2019 г.
)

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 02 » декабря 20 19 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)